

포항 펜타시티 동화아이위시 실내공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장 명칭)	(주)동화건설 (포항 펜타시티 동화아이위시)		성명(대표자)			정 희 원		
	소재지	대구광역시 중구 국채보상로 729(동인동4가) (전화번호 : 053-430-5555)							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
		84A㎡	84B㎡	84C㎡	117㎡	148㎡	165㎡	199㎡	
522세대		210세대	74세대	75세대	158세대	1세대	2세대	2세대	
측 정 자	사업계획 승인일	2021. 08. 11.							
	상호	(주)이산친환경연구원		등록번호			제 5 호		
	소재지	전라남도 담양군 담양읍 에코산단3로 30 (전화번호 : 061-381-7981)							

공동주택 실내공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동·호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1,000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	(14:15~ 15:15)	(101-201)		7.2	2.6	47.5	6.0	9.2	6.2	밀폐 133.1 환기 14.9
			입주예정자 입회 여부							
2지점	(13:00~ 14:00)	(101-1101)		7.5	불검출	75.6	5.3	4.6	6.6	밀폐 140.2 환기 15.7
			입주예정자 입회 여부	○	○	○	○	○	○	○
3지점	(14:30~ 15:30)	(101-2403)		29.8	2.2	905.4	16.7	24.0	22.8	밀폐 141.8 환기 13.5
			입주예정자 입회 여부							
4지점	(14:30~ 15:30)	(104-1501)		4.5	3.9	11.2	6.3	7.4	5.4	밀폐 142.7 환기 17.0
			입주예정자 입회 여부							
5지점	(13:00~ 14:00)	(105-201)		11.5	5.0	178.4	24.7	50.4	8.9	밀폐 121.3 환기 13.6
			입주예정자 입회 여부							
6지점	(14:15~ 15:30)	(105-2601)		20.1	4.4	784.6	39.5	78.0	17.8	밀폐 130.8 환기 12.7
			입주예정자 입회 여부							
7지점	(13:15~ 14:15)	(105-1502)		24.9	2.8	711.4	40.6	80.8	16.1	밀폐 117.9 환기 12.0
			입주예정자 입회 여부							
평균				15.1	3.5	387.7	19.9	36.3	12.0	밀폐 132.5 환기 14.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제4항에 따라 신축 공동주택의 실내 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2025년 01월 31일

제출자 포항 펜타시티 동화아이위시 공동주택 시공사 (서명 또는 인)

대구경북경제자유구역청장 귀하

